

### **Soupis závad domu Stojanova 6, Brno, ke dni 29.4.2008:**

- havarijní stav všech stupaček v domě (studená voda + kanalizace)
- špatný stav většiny oken a balkónových dveří
- vlhkost ve sklepě
- trhlina a vyboulená fasáda domu ze dvorní strany
- puklina na fasádě domu - balkon bytu pí. Foltýnové
- puklá podlaha několika balkonů (zatékání, nedostatečná izolace)
- rozbitá dlažba ve společných prostorách domu (původní)
- rozbitá dvířka do komínů ze společných prostor
- místy zcela chybějící fasáda v obou světlících - zřejmě následek provádění půdní vestavby - obnažené zdivo
- zatékání do světlíků horním větracím otvorem
- rozpadlá betonová dlažba v zahradě po celé její délce
- popraskaná a rozpadávající se zídka v zahradě - místy zcela chybí vrchní část (prší do zdiva)